

9. Schule (Grundschule der Stadt Leipzig)

Brandschutz

Einwendungstext:

Die erforderlichen Mittel für die Ausstattung aller Räume der 9. Schule mit geeigneten und funktionierenden Rauchmeldern werden eingestellt.

Begründung:

Die 9.Grundschule hat eine energetische Sanierung durchlaufen. Hierbei wurden jedoch keine Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes ergriffen. Es sind nicht alle Räume in der Brandmeldeanlage integriert. Insbesondere die Rauchmelder in den Toiletten sind nicht ausreichend. Hier muss ein Brand- und/oder Alarmfall auch ohne menschliche Intervention eine sofortige Reaktion der Sicherheitskräfte auslösen.

Zusatz zum vorliegenden HH-Plan:

Im HH-Plan 2019/20 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.2_Dez2_Finzen/20_Stadtkaemmerei/Haushalt/Haushaltsplan_2019_2020/Haushaltplanentwurf_2019_2020/HH-Plan-2019-Band-2_Gesamthaushalt-Stadt-Leipzig_.pdf wird zwar der Brandschutz der 9. Schule auf Seite 363 benannt, es gehen aber keine weiteren Maßnahmen daraus hervor, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Brandschutz als abgeschlossen gilt.