

9. Schule (Grundschule der Stadt Leipzig)

Lärmschutz

Einwendungstext:

Die erforderlichen Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in allen Räumen der 9.Grundschule nach DIN 18041 werden eingestellt.

Begründung:

Die 9. Grundschule hat eine energetische Sanierung durchlaufen. Diese ist zu großen Teilen abgeschlossen. Leider betraf diese lediglich die Fenster und die Fassade. In der 9.Grundschule lernen Kinder mit verschiedenen Förderbedarfen, insbesondere Sprache, aber auch Hören. Auch Kinder mit einer anerkannten LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche) können Symptome einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung aufweisen, die allerdings durch die übergeordnete LRS maskiert sind. Die Nachhallzeit in den Klassenräumen beträgt in nahezu allen Räumen mehr als 0,45s. Dies widerspricht der DIN 18041.