

OS Paunsdorf (Oberschule der Stadt Leipzig)
Fensterumbau/ -sanierung

Einwendungstext:

Die erforderlichen Mittel zur Erneuerung der Fenster an der Oberschule Paunsdorf werden bereitgestellt.

Begründung:

Verweis auf BE 0012/17/18: Bedarf zur Erneuerung der Fenster von der Stadt Leipzig dem Grund nach anerkannt, aus finanz. Gründen jedoch abgelehnt wurde. Laut Antwort zur Einwohneranfrage VI-EF-04625-AW-01 (23.08.2017) wurde festgestellt, dass für die Erneuerung der Fenster ein Planungsgebot besteht. Wurde konkretisiert im Schreiben zur Einwohneranfrage VI-EF-04772-AW-01 (20.09.2017), das zur Sicherung des Planungsgebotes eine Einordnung in den Haushalt der Stadt Leipzig erfolgen soll.

Alle Fenster aus 1988 sind sanierungsbedürftig (siehe Gefährdungsanalyse vom 04.05.2015). Es zieht, regnet durch die geschlossenen Fenster herein. Wärme-/Kältedämmung nicht vorhanden. Einige Fenster sind nicht/schwer zu öffnen, andere schwer zu schließen. Die Farbe ist abgeblättert, teilweise sind Holzstücke aus den Rahmen herausgebrochen.

Es besteht Gesundheitsgefahr durch Einklemmen, Zugluft und Kälte. Zu jeder Zeit ist eine Belastg. für Lehrkräfte/Schüler vorhanden.

§10 DGUV Vors. 81, §10 (2) GUV-V S 1

